

 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Gestor do Contrato: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Daniel Comboni, 155 - Centro - Ibiracú - ES CEP: 29670-000 CNPJ: 27.728.211/0001-00 Telefone: (27) 3257-1400 Site: www.saaeibiracu.com.br	SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 13/2023
	Processo Administrativo: 24/2023 Contrato: 9/2023 Sequencial do Contrato: 282 Aditivo: N/A Data da Contratação: 06/02/2023 Data da Solicitação: 13/02/2023 Data de Homologação: 03/02/2023

Fornecedor: CNI INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 04.557.983/0001-12 Endereço: Bonesi Antônio, CENTRO - 29670-000, IBIRACU - ES E-mail: luciomoro@hotmail.com	Telefone: Celular:
---	-------------------------------------

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma:	1300100000001 - Unidade de Apoio à Diretoria
Modalidade:	Dispensa de licitação
Fundamentação:	8666/1993, Art.24, II
Despesa:	28-13001.17.122.17.2114.44905200000000.150100000000 6.990,00
Condição de Pagamento:	
Prazo de Entrega:	15 dias
Local de Entrega:	Rua Daniel Comboni, nº 155, Centro, Ibiracú/ES
Objeto da Contratação:	Aquisição de Nobreaks e roteador para substituição de equipamentos danificados e/ou
Empenho:	
Observações:	Aquisição de Nobreaks e roteador para substituição de equipamentos danificados e/ou
Enviar nota fiscal e boleto ou dados bancários para pagamento para o e-mail patrimonio@saaeibiracu.com.br	

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	Unidad	Nobreak Rack 2.200 VA - Nobreak Rack 2.200 VA. Potência: 2200 VA; Topologia: Line Interactive; Forma de onda: Senoidal pura; Tensão nominal de saída 120V; 8 tomadas NBR 14136 (20A); Entrada: Tensão nominal de entrada 120V; Gerenciamento: Portas de comunicação USB e RS232 (cabo USB incluso). Deverá permitir a partida do no-break sem energia da rede. Deverá possuir suporte a Software de gerenciamento compatível com sistema operacional Windows, Linux e Vmware; Painel de controle Display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de Troca de bateria e Sobrecarga; Alarme sonoro: Soar alarme na falta de energia. Notificação preventiva de falhas, fornecendo análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição preventiva de componentes. Gabinete: Deverá ser do padrão Rack 19", Deverá acompanhar trilhos para Rack padrão 19". Condições Ambientais: Deverá possuir as certificações UL, CUL, VCCI. Garantia: A garantia do sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de	APC SMS	6.990,0000	6.990,00

fabricação por um período mínimo de 24 meses após a ativação do sistema e os conjuntos de baterias deverão ter garantia mínima por um período de 24 meses após a ativação do Sistema.

	Total Geral:	6.990,00
--	--------------	----------

Ibiraçu/ES, 13 de Fevereiro de 2023


Igino Cezar Rezende Netto

Assinatura e Carimbo do Responsável
SAAE Ibiraçu