

 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Gestor do Contrato: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Daniel Comboni, 155 - Centro - Ibiracu - ES CEP: 29670-000 CNPJ: 27.728.211/0001-00 Telefone: (27) 3257-1400 Site: www.saaeibiracu.com.br	SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 12/2023
	Processo Administrativo: 24/2023 Contrato: 10/2023 Sequencial do Contrato: 283 Aditivo: N/A Data da Contratação: 06/02/2023 Data da Solicitação: 13/02/2023 Data de Homologação: 03/02/2023

Fornecedor: MXM COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 47.784.044/0001-13 Endereço: Rua Aristides Lobo, Ilha dos Ayres - 29106-610, VILA VELHA - ES E-mail: licitaamxm@gmail.com	Telefone: 2796262274 Celular:
---	--

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma:	1300100000061 - DIRETORIA
Modalidade:	Dispensa de licitação
Fundamentação:	8666/1993, Art.24, II
Despesa:	28-13001.17.122.17.2114.44905200000000.150100000000 3.945,00
Condição de Pagamento:	
Prazo de Entrega:	15 dias
Local de Entrega:	Rua Daniel Comboni, nº 155, Centro, Ibiracu/ES
Objeto da Contratação:	Aquisição de Nobreaks e roteador para substituição de equipamentos danificados e/ou
Empenho:	
Observações:	Aquisição de Nobreaks e roteador para substituição de equipamentos danificados e/ou
Enviar nota fiscal e boleto ou dados bancários para pagamento para o e-mail patrimonio@saaeibiracu.com.br	

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	5,000	UN	NOBREAK 1200 VA - Nobreak 1200 VA. Configurações mínimas obrigatórias: Potência Máxima: 1200VA/600W. Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. Tensão de Saída: 115V. Especificação técnica: Microprocessador com Tecnologia RISC/FLASH. Filtro de linha. Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL. Alarmes audiovisuais (sonoro e leds): informam problemas no nobreak como anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia. Função mute. Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM. Botão liga/desliga temporizado. Recarga automática das baterias: mantém as baterias em plena carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Função True RMS. Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria). Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 5Ah. Tempo de transferência inversor: < 0.8 ms. Quantidade de Tomadas: Mínimo 6 no padrão NBR 14136. Autoteste na Partida: Afim de verificar o funcionamento ideal do	NEW EASY	789,0000	3.945,00

equipamento. Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. Circuito Desmagnetizador. Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. Dispositivos de proteção: Contra descarga total das baterias; Contra Surtos de Tensão; Contra Sobreaquecimento Transformador; Contra Curto-circuito no inversor; Contra Sub/sobretensão da rede elétrica; Requisitos obrigatórios: Os produtos ofertados devem ser de série e com fabricação contínua para que possibilitem a devida reposição de peças em garantia e fora de garantia sem atrasos. Garantia: A garantia do sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 12 meses após a ativação do sistema e os conjuntos de baterias deverão ter garantia mínima por um período de 12 meses após a ativação do Sistema.

	Total Geral:	3.945,00
--	--------------	----------

Ibiraçu/ES, 13 de Fevereiro de 2023

Assinatura e Carimbo do Responsável

Igino Cezar Rezende Netto
 Diretor Executivo
 SAAE Ibiraçu